


abox2

Bezprzewodowa sufitowa dualna
czujka ruchu (wpuszczana)

APMC-250 R

Wersja oprogramowania 1.00

PL



CE

apmc-250_r_pl 05/26

Satel®

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdańsk • POLSKA
tel. 58 320 94 00 • serwis 58 320 94 30 • dz. techn. 58 320 94 20
www.satel.pl

WAŻNE

Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowany personel.

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją.

Wprowadzanie w urządzeniu jakichkolwiek modyfikacji, które nie są autoryzowane przez producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratą uprawnień wynikających z gwarancji.

Opis symboli na urządzeniu:



Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.



Urządzenie przeznaczone jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.



Urządzenia nie wolno wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy się go pozbyć zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska (urządzenie wprowadzono na rynek po 13 sierpnia 2005 r.).

Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości swoich produktów, co może skutkować zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna informacja o wprowadzanych zmianach znajduje się na naszej stronie internetowej.

Proszę nas odwiedzić:

<https://support.satel.pl>

SATEL sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego APMC-250 R jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.satel.pl/ce

Ikony w instrukcji



Ostrzeżenie – informacja dotycząca bezpieczeństwa użytkowników, urządzeń itd.



Uwaga – odpowiedź lub dodatkowa informacja.

SPIS TREŚCI

1	Właściwości	2
2	Opis	2
	Komunikacja radiowa.....	2
	Alarmy	3
	Tryby pracy.....	3
	Tryb oszczędzania energii (ECO).....	3
	Tryb testowy	3
	Wskaźnik LED	3
	Nadzór układu detekcji ruchu	3
	Kontrola stanu baterii.....	4
3	Moduł elektroniki.....	4
4	Instalacja	4
4.1	Wskazówki instalacyjne	5
4.2	Montaż.....	5
5	Test.....	8
6	Dane techniczne	9

Czujka sufitowa APMC-250 R wykrywa ruch przy użyciu podczerwieni i mikrofal. Została zaprojektowana do montażu w suficie podwieszanym. Instrukcja przeznaczona jest dla czujki instalowanej w systemie ABAX 2. Czujka obsługiwana jest przez:

- kontroler ACU-220 / ACU-280 z wersją oprogramowania 6.09 (lub nowszą),
- retransmitter ARU-200.

1 Właściwości

- Detekcja ruchu przy użyciu pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) i czujnika mikrofalowego (MW).
- Maksymalny obszar detekcji (rys. 10):
 - $\varnothing$ 6 m / 28 m² – wysokość montażu 2,4 m,
 - $\varnothing$ 10 m / 79 m² – wysokość montażu 3,5 m.
- Cyfrowy algorytm detekcji ruchu dla obu czujników.
- Cyfrowa kompensacja temperatury.
- Regulowana czułość detekcji obu czujników.
- Praca w paśmie częstotliwości 868 MHz.
- Szyfrowana w standardzie AES dwukierunkowa komunikacja radiowa.
- Dywersyfikacja kanałów transmisji – 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez interferencji z innymi sygnałami.
- Zdalne programowanie ustawień.
- Zdalna aktualizacja oprogramowania czujki.
- Wbudowany czujnik temperatury (zakres pomiaru: -10°C...+55°C).
- Wskaźnik LED.
- Nadzór układu detekcji ruchu.
- Zasilanie baterią CR123A 3 V.
- Opcja *ECO* umożliwiająca wydłużenie czasu pracy na baterii.
- Kontrola stanu baterii.
- Ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i przed przemieszczeniem czujki (opcjonalnie, po włączeniu detekcji przemieszczenia).
- Montaż w suficie podwieszanym.

2 Opis

Czujka APMC-250 R zajmuje jedną pozycję na liście urządzeń bezprzewodowych.

Komunikacja radiowa

Czujka łączy się z kontrolerem w regularnych odstępach czasu, aby poinformować o swoim stanie (komunikacja okresowa). Dodatkowa komunikacja może być skutkiem alarmu (patrz: *Tryby pracy*).

Alarmy

Czujka zgłasza alarm:

- po wykryciu ruchu w chronionym obszarze przez oba czujniki w odstępie czasu krótszym niż 5 sekund (alarm ten może zostać zgłoszony tylko w trybie aktywnym – patrz: *Tryby pracy*),
- po wykryciu uszkodzenia układu detekcji ruchu.
- po otwarciu styku sabotażowego (alarm sabotażowy),
- po wykryciu przemieszczenia czujki (alarm sabotażowy).



Włącz detekcję przemieszczenia czujki, jeżeli czujka ma spełniać wymagania normy EN 50131-2-4 dla Grade 2.

Czujka zapamiętuje swoje położenie w momencie przełączenia w stan aktywny lub włączenia trybu testowego.

Tryby pracy

Aktywny – informacja o alarmie sabotażowym i alarmie po wykryciu ruchu wysyłana jest natychmiast. Czujnik mikrofalowy jest włączany po wykryciu ruchu przez czujnik podczerwieni.

Pasywny – tylko informacja o alarmie sabotażowym wysyłana jest natychmiast. Czujnik mikrofalowy jest wyłączony tzn. nie może zostać wywołany alarm po wykryciu ruchu. Podczas okresowej komunikacji wysyłana jest informacja, czy czujnik podczerwieni wykrywa ruch. Tryb ten wydłuża czas pracy baterii.

Tryb pracy czujki jest włączany zdalnie. Jeżeli czujka pracuje w systemie alarmowym firmy SATEL (np. INTEGRA, VERSA, PERFECTA 64 M itd.), tryb pracy może być uzależniony od stanu strefy (strefa nie czuwa – tryb pasywny; strefa czuwa – tryb aktywny). Więcej informacji znajdziesz w instrukcji kontrolera ABAX 2.

Tryb oszczędzania energii (ECO)

Jeżeli chcesz wydłużyć czas pracy baterii, możesz włączyć w czujce opcję *ECO*. Gdy opcja *ECO* jest włączona, okresowa komunikacja odbywa się co 3 minuty. Dzięki temu czas pracy na baterii może się wydłużyć nawet czterokrotnie. Opcja jest dostępna tylko w systemie ABAX 2. Czujka z włączoną opcją *ECO* spełnia wymagania normy EN50131-2-2 dla Grade 2.

Tryb testowy

Tryb testowy ułatwia testowanie czujki, ponieważ włączony jest wskaźnik LED. Sposób uruchomienia i zakończenia trybu testowego opisany jest w instrukcji kontrolera ABAX 2.



Po uruchomieniu trybu testowego odbywa się automatyczna kalibracja czujnika mikrofalowego. Przez 10 sekund od uruchomienia trybu testowego w obszarze detekcji czujnika mikrofalowego nie powinno być żadnego poruszającego się obiektu, ponieważ uniemożliwi to prawidłowe skalibrowanie czujnika.

Wskaźnik LED

Po włożeniu baterii wskaźnik miga przez około 40 sekund (rozruch czujki). Potem jest włączony tylko, gdy w systemie uruchomiony jest tryb testowy. Sygnalizuje:

- komunikację okresową – krótki błysk,
- alarm – świeci przez 2 sekundy.

Nadzór układu detekcji ruchu

Gdy układ detekcji ruchu zacznie działać nieprawidłowo, czujka zgłosi alarm w czasie okresowej komunikacji. Alarm będzie trwał do czasu usunięcia usterki (długie naruszenie).

Kontrola stanu baterii

Gdy napięcie baterii jest niższe od 2,75 V, w trakcie każdej transmisji wysyłana jest informacja o słabej baterii.



W reakcji na spadek napięcia baterii poniżej 2,75 V, w czujce automatycznie obniżana jest czułość czujników w celu wyeliminowania fałszywych alarmów.


Jeżeli wymieniasz baterię, odczekaj około 1 minutę między wyjęciem starej baterii a zamontowaniem nowej.

3 Moduł elektroniki



Nie wydobywaj płytki elektroniki z plastikowej osłony, aby nie uszkodzić elementów umieszczonych na płycie.

Rysunek 1 przedstawia wnętrze czujki po otwarciu obudowy.



- ① soczewka.
- ② czujnik mikrofalowy. Czujnik jest włączany, gdy czujka czuwa lub uruchomiony jest tryb testowy, po wykryciu ruchu przez czujnik podczerwieni.
- ③ styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy.
- ④ zaczepy mocujące moduł elektroniki od podstawy.

Pod soczewką umieszczone są: czujnik PIR (podwójny pyroelement), czujnik przemieszczenia (akcelerometr) i wskaźnik LED. Po drugiej stronie modułu elektroniki znajduje się gniazdo baterii (CR123A 3V). Dostęp do gniazda baterii uzyskasz po wyjęciu modułu elektroniki z podstawy.

4 Instalacja



Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji baterii w przypadku zastosowania innej baterii niż zalecana przez producenta lub niewłaściwego postępowania z baterią.

Baterii nie wolno zgniatać, przecinać lub wystawiać na działanie wysokiej temperatury (wrzucać do ognia, wkładać do piekarnika itp.).


Nie wystawiaj baterii na działanie bardzo niskiego ciśnienia, ponieważ istnieje ryzyko wycieku łatwopalnej cieczy, ułatniania się gazu lub eksplozji baterii.

Zachowaj szczególną ostrożność w trakcie montażu i wymiany baterii. Producent nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego montażu baterii.

Zużytych baterii nie wolno wyrzucać, lecz należy się ich pozbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Istnieje ryzyko urazu w przypadku oderwania czujki zamontowanej na wysokości powyżej 2 metrów.


4.1 Wskazówki instalacyjne



- Czujka powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych o normalnej wilgotności powietrza.
- Nie instaluj czujki na zewnątrz (A).
- Wybierając miejsce instalacji, weź pod uwagę zasięg komunikacji radiowej.
- Grube mury, metalowe ścianki itp. zmniejszają zasięg sygnału radiowego.
- Nie kieruj czujki na urządzenia będące źródłem ciepła (B), klimatyzatory (C) lub wentylatory (D).
- Żaden obiekt nie powinien zasłaniać pola widzenia czujki.
- Zamontuj czujkę w suficie podwieszanym na wysokości 2,4...3,5 m.

4.2 Montaż

1. Odblokuj pokrywę obudowy (rys. 2). Do odblokowania pokrywy możesz użyć wkrętaka płaskiego 1,8 mm.
2. Przekręć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i ją zdejmij (rys. 3).
3. Odchyl kolejno zaczepy mocujące, aby odblokować moduł elektroniki (rys. 4). Do odchylenia zaczepów możesz użyć wkrętaka płaskiego.





4. Wyjmij moduł elektroniki z podstawy (rys. 5)

5. Zamontuj baterię i dodaj czujkę do systemu bezprzewodowego (patrz: instrukcja kontrolera ABAX 2). Naklejka z numerem seryjnym, który należy podać przy rejestracji czujki w systemie, znajduje się na module elektroniki.





W przypadku systemu alarmowego VERSA, czujkę APMC-200 R możesz dodać i skonfigurować tylko przy pomocy programu DLOADX.

6. Umieść moduł elektroniki w podstawie obudowy, a następnie dociśnij do podstawy, aby zablokować (rys 6). Rysunek 6 prezentuje, jak ustawić moduł elektroniki względem podstawy.



7. Zamknij obudowę czujki (rys. 7).




8. Umieść czujkę w miejscu przyszłego montażu.
9. Sprawdź poziom sygnału odbieranego z czujki przez kontroler ABAX 2. Jeżeli będzie niższy niż 40%, wybierz inne miejsce montażu. Czasami wystarczy przesunąć urządzenie o kilkanaście centymetrów.




Tester ARF-200 pozwala sprawdzić poziom sygnału radiowego w miejscu przyszłego montażu bez konieczności umieszczania tam czujki.

10. Wykonaj w suficie podwieszanym otwór o średnicy 100 mm na czujkę (rys. 8).

11. Odegnij sprężyny mocujące i umieść czujkę w otworze wykonanym w suficie (rys. 8). Po zwolnieniu, sprężyny zablokują czujkę w otworze.



W kołnierzu podstawy są otwory na wkręty (rys. 9). Możesz dodatkowo użyć wkrętów do montażu albo zdemontować sprężyny i użyć tylko wkrętów do montażu.



12. Skonfiguruj ustawienia czujki (czułość czujnika podczerwieni, czułość czujnika mikrofalowego, sposób pracy w trybie testowym itd. – patrz: instrukcja kontrolera ABAX 2).

5 Test



1. Uruchom tryb testowy (patrz: instrukcja kontrolera ABAX 2). Gdy uruchomiony jest tryb testowy, włączony jest czujnik mikrofalowy.



Po włączeniu trybu testowego odbywa się automatyczna kalibracja czujnika mikrofalowego. Przez 10 sekund od włączenia trybu testowego w obszarze detekcji czujnika mikrofalowego nie powinno być żadnego poruszającego się obiektu, ponieważ uniemożliwi to prawidłowe skalibrowanie czujnika.

2. Sprawdź, czy poruszanie się w obszarze detekcji czujki spowoduje zaświecenie wskaźnika LED. Maksymalny obszar detekcji czujki pokazuje rysunek 10.
3. Zakończ tryb testowy.

10



6 Dane techniczne

Pasmo częstotliwości pracy	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)	
ACU-220.....	do 1800 m
ACU-280.....	do 1500 m
Bateria	CR123A 3 V
Oczekiwany czas pracy baterii.....	do 2 lat
Pobór prądu w stanie gotowości	86 µA
Napięcie zgłoszenia słabej baterii.....	2,75 V
Pomiar temperatur w zakresie	-10°C...+55°C
Dokładność pomiaru temperatury	±1°C
Częstotliwość mikrofal.....	24,125 GHz
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3...3 m/s
Czas rozruchu.....	40 s
Zalecana wysokość montażu	2,4...3,5 m
Maksymalny obszar detekcji	
montaż na wysokości 2,4 m	ø 6 m [28 m²]
montaż na wysokości 3,5 m	ø 10 m [79 m²]
Spełniane normy	EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-2	Grade 2
Klasa środowiskowa wg EN50130-5.....	II
Zakres temperatur pracy.....	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary	ø 130 x 42 mm

Masa 120 g